

7. Количество и назначение входов 1- основной вход, 3-запасных

8. Год постройки 1971 г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет		нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет		нет
			нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см		нет
Открытые лестницы	нет		нет
Поручни на лестницах	нет		нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2	К, О	соответствует	≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	соответствует	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	5 м.	К	соответствует	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	5 м.	К	соответствует	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	установка	

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О	установка	
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О	установка	
	*Места отдыха	наличие	+	К, О	соответствует	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		+		создать	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	40 м.	К, О	соответствует	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К	создать	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создать	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	-	О		
- высота поручней	0,9 м	-	О		
Пандус на рельефе		-			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,7 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	7 x 3,5 м.	О, С	соответствует	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	7,5x3,5 м.	К	соответствует	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	установить	
	*Навес	наличие	+	К, О	соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	К, О, С	соответствует	
	Информация об объекте	наличие	-	Г		
	Лестница наружная	наличие	+			
	Нескользящее покрытие	наличие	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным	0,3-0,5 м	-	С		

маршем						
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-		О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	-		О, С		
- на высоте	0,9 м	-		О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-		О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	-		О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-		О, С		
Пандус наружный	наличие	+				
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,4 м		К	соответствует	
Угол уклона	≤ 5 °	4		К	соответствует	
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,7 м		К	соответствует	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+		К, О	соответствует	
Разворотные площадки:						
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	1,6 x 1,6		К	соответствует	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	-		К	-	
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	+		К, О	соответствует	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,2 м		К, О	соответствует	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	1 м.		К	соответствует	

- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О	соответствует	
- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	0,4 м	К, О	соответствует	
- не травмирующие окончания	наличие	+	К, О	соответствует	
Нескользящее покрытие	наличие	+	К, О	соответствует	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
*Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,3 x ,7	К	соответствует	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	соответствуют	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	1,2 м.	К, О	соответствует	
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</u>	0,014м.	К	соответствует	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		

- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
Коридоры/холлы		-			
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,5 м.	К	соответствует	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	2 x 2м	К	соответствует	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К,О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
*Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г	соответствуют	
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина	≥ 1 на этаж	1	О	соответствует	

	зоны сидения не менее 1,2 м					
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К	соответствует	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установить	
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установить	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- на высоте	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	установить	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	установить	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установить	
- на высоте	0,9 м	-	О, С	установить	
- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	-	О, С	установить	
- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С	установить	
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
Лифт пассажирский	наличие	-			
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	-	К		
- ширина дверного проема	при новом	-	К		

		строительстве \geq 0,95 м для действующих объектов $\geq 0,8\text{м}$				
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина,, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуе мые мероприяти я по адаптаци и: установка, создание, ремонт, замена, реконструк ция	Примечание
1	2	3	-	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №1					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	1 м.	К		

	*Высота порога	отсутствие	0,04 м.	К, О	установить	
	*Информация тактильная	наличие	-	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установить	
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	установить	
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	установить	
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	установить	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью		-			

	более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	+	Г		
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	+	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	+	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	+	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1	К, О	соответствует	
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	соответствует	
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,7 м	К, О, С	соответствует	
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,8 м	К, О, С	соответствует	

	Опорные поручни	наличие	+	К, О	соответствует	
	в т.ч. откидные	наличие	+	К	соответствует	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	0,8 x 1,3 м	К	соответствует	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	+	О	соответствует	
	Раковина:		+		соответствует	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,3 x 0,9 м	К	соответствует	
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,8 м	К, О	соответствует	
	- опорный поручень	наличие	+	О	соответствует	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	установить	
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие		К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установить	
	*Индукционная система	наличие	-	Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

1. **ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ.** Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

2. **ВХОДНАЯ ГРУППА** (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

3. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ** (для доступа в зону оказания услуги). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

4. **ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** (в зависимости от сферы деятельности). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.** Объект полностью соответствует требованиям доступности всем категориям инвалидов.

6. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.** Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

